

Kraków, dnia 2.06.2009 r.

Uczestnicy postępowania.

Dotyczy wyjaśnienia treści specyfikacji o udzielenie zamówienia na budowę ścianki fasadowej sali gimnastycznej w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie ul. Wróblewskiego 8

Działając na podstawie art. 38. ust. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych X LO uprzejmie informuje, że wyjaśnia treści specyfikacji z dnia 22.05.2009 r w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbudowę ścianki sali gimnastycznej w X LO w Krakowie ul. Wróblewskiego 8.

Pytanie 1.

W pkt 3.3 specyfikacji zapisano, że w zastosowanej ściance należy zastosować szyby zespolone niskoemisyjne w układzie 4x164 o współczynniku przenikania ciepła $k=1,1$ W/m²K, natomiast w przedmiarze robót, że należy zastosować szyby jednokomorowe bezpieczne. Który zapis jest właściwy?

Odpowiedz:

Należy zastosować szyby jednokomorowe bezpieczne w układzie szybowym 3.3.1x12x3.3.1.

Pytanie 2.

Jakiego rodzaju i jak ma być montowana siatka zabezpieczająca okna Sali?

Odpowiedz:

Siatka z tworzywa o oczkach 50x50 mm rozciągnięta na lince stalowej, mocowana do ściany na wspornikach stalowych.

Pytanie 3.

Czy w kalkulacji należy uwzględnić wykonanie i montaż parapetów?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie 4.

W jaki sposób mają być otwierane okna uchylne w konstrukcji.

Odpowiedz:

Okna mają być uchylane za pomocą mechanizmu z poziomu podłogi.

Pytanie 5.

W jakie akcesoria mają być wyposażone drzwi aluminiowe?

Odpowiedz:

Wyposażenie drzwi standardowe: Klamki, dwa zamki, samozamykacz.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający może udostępnić rysunek jak mają być wykonane i gdzie zamontowane balustrady?

Odpowiedz:

Ponieważ ścianka fasadowa opiera się o teren balustrada stanowi jej zabezpieczenie od zewnątrz sali. Balustrada ma być umieszczona 0.25 m od szyby, zabetonowana obok podwaliny ścianki.